

## 銘傳大學室內空氣品質 CO<sub>2</sub> 檢測紀錄

檢測地點	銘傳大學桃園校區圖書館	檢測日期	106/02/07 14:00
環保署標準值：1000 ppm		採樣儀器廠牌型號：TES1370	
外氣 CO <sub>2</sub> 檢測值：370 ppm		氣候： <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨	
編號	檢測點位置	檢測濃度(ppm)	備註：場所通風情形
1	2F 櫃台(4 人)	440	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
2	2F 期刊區(2 人)	426	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
3	2F 學習共享區(5 人)	416	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
4	2F 自學中心(2 人)	401	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
5	3F 中文圖書(2 人)	403	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
6	3F 中文圖書(2 人)	397	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
7	3F 叢書特區(2 人)	376	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
8	3F 日文圖書(2 人)	366	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
9	4F 西文圖書(2 人)	357	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
10	4F 西文圖書(1 人)	365	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
11	4F 西文圖書(1 人)	367	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU
12	4F 西文圖書(1 人)	360	<input checked="" type="checkbox"/> 開窗自然通風 <input type="checkbox"/> 箱型冷氣 <input type="checkbox"/> 窗型冷氣 <input type="checkbox"/> 分離式空調 <input checked="" type="checkbox"/> 中央空調: <input type="checkbox"/> AHU/ <input checked="" type="checkbox"/> FCU