

三、檢測結果

採樣儀器廠牌型號：iAers1 氣候：晴 雨

檢測起始時間：13:30 檢測結束時間： 溫度：22.1 °C 濕度：71 %

採樣點名稱	現場人數	CO ₂ (標準值：1000 ppm)	CO (標準值：9 ppm)	Pm ₁₀ (標準值：75 μg/m ³)	HCHO (標準值：0.08ppm)
外氣	1	402	0	38	0.02
01 期刊區	5	480	0	41	0.01
02 閱覽區	19	520	0	39	0.01
03 討論區	59	738	0	34	0.01
04 非閱覽區	9	480	0	34	0.01
05 書庫閱覽區	5	411	0	35	0.01
06 書庫閱覽區	3	419	0	35	0.01
07 非電腦查詢區	9	500	0	37	0.01
08 閱覽區	4	419	0	36	0.01
09 閱覽區	7	417	0	35	0.01
10 閱覽區	8	416	0	35	0.01
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

受檢單位人員：戴志奇 3/2 查核人員：傅建廷 計畫經理：