


銘傳大學水(桃園校區)質檢驗結果一覽表

受驗單位	受驗地點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
桃園校區	Q07六樓茶水間 飲水機	80	<1	106.09.22	符合規定
	S08 S519教室 飲水機	85	<1	106.09.22	符合規定
	P01 PB1女茶水間 飲水機	85	<1	106.09.22	符合規定
	P09 P403 飲水機	90	<1	106.09.22	符合規定
	E05 EE408 飲水機	<5	<1	106.09.22	符合規定
	C08 五樓電梯旁 飲水機	83	<1	106.09.22	符合規定
	M02 M102飲水機	80	<1	106.09.22	符合規定
	M10 M310飲水機	75	<1	106.09.22	符合規定
	N05四樓前段 飲水機	20	<1	106.09.22	符合規定
	N06四樓後段 飲水機	<5	<1	106.09.22	符合規定
	O12六樓621房 飲水機	<5	<1	106.09.22	符合規定
	O04二樓221房 飲水機	95	<1	106.09.22	符合規定
	T03四樓廚房 飲水機	<5	<1	106.09.22	符合規定
	T12藝術中心 飲水機	<5	<1	106.09.22	符合規定
	F04六樓 飲水機	<5	<1	106.09.22	符合規定
	R11二樓正門右側 飲水機	<5	<1	106.09.22	符合規定
	B05三樓茶水間(左) 飲水機	60	<1	106.09.22	符合規定
	以下空白				


 台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
 檢驗報告書 專用章  
 負責人：陳雅泱  
 檢驗室主任：陳慶洲

註一：飲用水質管理條例標準  
 大腸桿菌群:6CFU/100mL  
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。  
 註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

銘傳大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果			
台北校區	AW31(左)NO.5 飲水機	<5	<1	106.09.15	符合規定			
	A3審核組NO.1 飲水機	<5	<1	106.09.15	符合規定			
	EW71 NO.19 飲水機	<5	<1	106.09.15	符合規定			
	H304 NO.30 飲水機	85	<1	106.09.15	符合規定			
	男舍六樓NO.47 飲水機	95	<1	106.09.15	符合規定			
	F樓體育室NO.26 飲水機	40	<1	106.09.15	符合規定			
	BW11 NO.7 飲水機	<5	<1	106.09.15	符合規定			
基河校區	五樓 飲水機	<5	<1	106.09.15	符合規定			
萊寮宿舍	三樓 飲水機	<5	<1	106.09.15	符合規定			
水源宿舍	六樓 飲水機	<5	<1	106.09.27	符合規定			
大同宿舍	二樓 飲水機	<5	<1	106.09.12	符合規定			
明德二舍	三樓 飲水機	95	<1	106.09.21	符合規定			
明德一舍	二樓 飲水機	<5	<1	106.09.21	符合規定			
三重永安宿舍	四樓 飲水機	98	4	106.09.15	符合規定			
三重集男宿舍	三樓 飲水機	88	<1	106.09.15	符合規定			
蘆洲宿舍	五樓 飲水機	7.9*10 <sup>2</sup>	5	106.09.15	符合規定			
	以下空白							
								
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">檢 驗 報 告 用 章</td> <td>負 責 人：陳雅泱</td> </tr> <tr> <td>檢 驗 室 主 任：陳慶洲</td> </tr> </table>				檢 驗 報 告 用 章	負 責 人：陳雅泱	檢 驗 室 主 任：陳慶洲
檢 驗 報 告 用 章	負 責 人：陳雅泱							
	檢 驗 室 主 任：陳慶洲							

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表