空氣品質紀錄

日期：106/7/18　檢測地點：　　　　　　　　　　　　測量者：

編號	教室	有無開窗	室內人數	CO2 濃度 (ppm)	測量時間	備註
1	CC307	☑有☐無	6	689	14:15	開电扇
2.	EE202	☐有☑無	6	531	14:20	無电扇、無空調
3.	AA601	☑有☐無	8.	565	14:26	有開空調
4.	SS131	☑有☐無	6	492	14:30	有风扇
5.	健身房	☑有☐無	6	532	14:38	有抽风机
6.	第一分區	☑有☐無	9.	378	14:46	有风扇
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				
		☐有☐無				

與會人員：
蔡惠媜、呂孝蘭

綜評及建議：[illegible]

[illegible]

桃園市政府衛生局已傳真
106 年8月2日16 時15分